


رقم الجلسة : 2013/05
تاريخ الجلسة : 2013/02/05



معرض رقم (13-1) لجنة المناقصات الخاصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني
للمناقصة العامة رقم (2012/24) الخاصة بشراء وتوسيع عدد (30) Optical Distribution Frame (ODF) With Racks

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة هـ /صادق محمد مصلحـ المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2012/24) الخاصة بشراء وتوسيع عدد (30) Optical Distribution Frame (ODF) With Racks حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقة المناقصة هي (6) شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (6) ستة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل في تقريرها المقدم إرباء المناقصة على شركة IBS كون عرضها المقدم مطابق للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة وأقل الأسعار المقدمة.

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم كالتالي :-

1. استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
6/1	ماس تيلكوم	تبين من خلال الصور المرفقة للكatalog بأن التوصيل لا يدخل modules على اشكال ديسكات مما يؤدي إلى صعوبة التركيب والصيانة وكذلك انه غير مطابق للمواصفات حيث من المواصفات يكون مكان التوصيل من الواجهة غير انه سيكون مخالف للمواصفات في وضع الا optical connector ليس بزاوية 30 بل بزاوية 90 وهذا مستخرج من الصحفة ، كذلك بحسب ماذكر في الكatalog بأن ابعاد المنتج 900mmx330mmx2200 بينما ما هو في مواصفات المؤسسة 900mmx600x2200 لم يقدم صور من البطاقة التأمينية سارية المفعول بعد المراسلة.
6/2	مؤسسة الانيس	لم يقدم شهادة التسجيل لاغراض المبيعات بعد المراسلة . • الابعاد للتجهيزات مخالفة لمواصفات المؤسسة حيث ان المنتج لديه اكبر من مواصفات وكلها غير مطابقة لمواصفات المؤسسة الموضحة في الجداول الفنية .
6/4	الشرق مسعود الدليلية	• الباب الخاص بالراكي لديه باب واحد فقط والمطلوب اثنين ابواب . • قفل الباب بحسب الصور المرفقة للكatalog معتقد جدًا يعني انه اذا اقتل برقم سري فإنه اثناء الصيانة يكون من الاستحالة فتح الباب ويطلب إلى التواصل وضياع وقت الصيانة او التركيب إلى حين الاستطاعة معرفة الرقم السري . • الشركة لم تحدد نوع ODF UNIT هل المنيوم او استيل حيث ان المواصفات طلبت التحديد بينما الشركة قدمت النوعين وهذا يدل على ان الشركة قامت بنسخ مواصفات المؤسسة كما هي .
6/6	شركة انفوتوك	• الابعاد غير مطابقة لمواصفات المؤسسة . • الابواب تغطي مكان خان الفيبرات فقط المطلوب يكون راك كامل . • لم يحدد وجود قفل لالاغلاق . • لم يحدد مادة صنع odf unit المنيوم او استيل .

2. الموافقة على إرباء المناقصة العامة رقم (2012/24) الخاصة بشراء وتوسيع عدد (30) Optical Distribution Frame (ODF) With Racks عن الشركة المصنعة HUAMAI بلد المنشأ (الصين) وذلك بمبلغ أجمالي وقدره (\$69,556/72) فقط تسعين وستون الف وخمسة وستة وخمسون دولار أمريكي وأثنان وسبعون سنت لا غير تسليم مخزن المؤسسة (DDP) شاملًا ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كون العرض المقدم من شركة IBS مستوفياً لكافة متطلبات الاستجابة والتأهيل والمواصفات الفنية والشروط المطلوبة من قبل المؤسسة وبحسب ماورد في تقرير لجنة التحليل المقدم .

3. إعداد إخطار قبول العطاء لشركة IBS وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقد مع صاحب العطاء الفائز وفق القانون .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

التوقيع

الاسم	الوظيفة	الصفة
صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة
لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة
محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة
محمد عبدالرزاق معاوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة
وليد قاسم الحبيشي	مدير الإدارة المالية	عضو اللجنة
مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة